

TABELA OBLICZEŃ OŚWIETLENIA TERENU

Rozbudowa placu kompostowni odpadów zielonych na terenie zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. zlokalizowanego na działce nr 7/58 w Łęczycach

L.p	Nr obw. / fazy	Podział oświetlenia		Ilość latarni szt.	Ilość opraw oświetl. szt.	Moc oprawy pobier. (W)	Moc łączna na fazie (W)	Prąd znam. fazy (A)	Ir/In	Prąd szczyt. fazy (A)	Zabezpiecz typ/A	Kabel zasil. typ/mm ²	Spadek napięcia (%)	Uwagi
		cało- nocne	do pół- nocy											
5	<u>Obwód nr 3</u> <u>Oświetl.</u> <u>parkingu</u> Faza L1	-	+	6	6	3 x 150 3 x 400	1500	6,52	1,8	11,74	Bi-Wts 20A		4,03	
6	Faza L2	-	+	5	6	4 x 150 2 x 400	1400	6,1	1,8	10,98	Bi-Wts 20A		2,97	
7	Faza L3	+	-	5	6	3 x 150 2 x 400 1 x 250	1500	6,52	1,8	11,74	Bi-Wts 20A		3,79	
8	Razem obw. nr 2			16	18		4400	-			Bi-Wts 20A	YAKY 5 x 25	-	