

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 360470 - 2014 dnia 30.10.2014r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ,  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści (*pisownia oryginalna*):

**Pytanie 1.**

W związku z dodatkowym zakresem prac przeglądu PS1, wykraczającym poza standardowy zakres przeglądu okresowego, obejmującym rewizję i ocenę obiegu olejowego określoną w pkt 8-12 specyfikacji prac, prosimy o potwierdzenie czy w/w czynności obejmują:

Pkt 8 Sprawdzenie głównej pompy olejowej – wykonanie poprzez pomiar ciśnienia na tłoczeniu pompy (manometr plus porównanie tego ciśnienia z ciśnieniem mierzonym przez przetwornik)

Pkt 9 Sprawdzenie zaworów upustowych – wykonanie sprawdzenia wizualnego oraz pomiar wysokości sprężyny zaworu upustowego lub profilaktyczna wymiana zaworka i sprężyny

Pkt 11 Sprawdzenie drożności rurociągów olejowych – demontaż, czyszczenie i przedmuchiwanie rurociągów karteru wraz z rurociągami zasilającymi turbosprężarki

Pkt 12 Sprawdzenie rozdziału oleju na poszczególne strony silnika – wykonanie instalacji na węzłach elastycznych i wymuszenie obiegu oleju pomocniczą pompą zewnętrzną w celu obserwacji przepływu oleju przez turbosprężarki

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że czynności wymienione w pkt 8-12 obejmują:

Pkt 8 - sprawdzenie głównej pompy olejowej zostanie przeprowadzony poprzez pomiar różnicy ciśnień pomiędzy ssaniem a tłoczeniem.

Pkt 9 - wykonanie sprawdzenia zaworów upustowych, które będzie polegało na sprawdzeniu wizualnym oraz pomiarze wysokości sprężyny zaworu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymiana zaworka i sprężyny.

Pkt 11 – sprawdzenie drożności rurociągów olejowych, które będzie polegało na ich demontażu, czyszczeniu oraz przedmuchiwanie rurociągów karteru wraz z rurociągami olejowymi do i od turbosprężarek.

Pkt 12 – sprawdzenie rozdziału oleju na poszczególne strony silnika, które polegać będzie na wykonaniu instalacji i wymuszeniu obiegu za pomocą zewnętrznej pompy olejowej oraz obserwacji równomierności przepływu oleju przez turbosprężarki.

**Pytanie 2.**

Rewizja układu olejowego, zgodnie z pytaniem 1 powyżej, wydłuża czas wykonania przeglądu PS1 do 4 dni roboczych. Pozostałe przeglądy obejmują standardowe czynności przeglądu okresowego, które mogą zostać wykonane w maksymalnym wymaganym przez Zamawiającego terminie, tj. 48

godzin. Prosimy o wydłużenie czasu na wykonanie przeglądu PS1 do 4 dni roboczych, ewentualnie rezygnację z pkt 8-12 zakresu przeglądu PS1, co pozwoli na jego wykonanie w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wydłuża czas wykonania przeglądu PS1 z 48 godzin do 72 godzin.

**Pytanie 3.**

Prosimy o weryfikację zakresu dostaw materiałów do przeglądów Zamawiającego w przypadku wstępnego filtra powietrza. W silniku znajdują się 2 szt. wstępnych filtrów powietrza. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dostawy tylko 1 szt. filtra powietrza czy jest to oczywista omyłka pisarska.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W ramach dostaw Wykonawca musi dostarczyć 2 szt. wstępnych filtrów powietrza do każdego przeglądu wykonywanego przez pracowników Zamawiającego dla każdego z silników.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia również treść SIWZ w następujący sposób:

**Było:**

**VII. Termin wykonania zamówienia.**

2. Ustala się następujące terminy wykonania zobowiązań:

- a) Serwis Wykonawcy oznaczonych kodami PS1, PS3, PS7 oraz PS9 poszczególnych Agregatów Wykonawca wykonywać będzie cyklicznie, po przepracowaniu każdorazowo przez każdy z nich, nie mniej niż 1 150 [jeden tysiąc sto pięćdziesiąt] motogodzin i nie więcej niż 1 200 [jeden tysiąc dwieście] motogodzin pomiędzy serwisami, z tym, że pierwszy Serwis Wykonawcy zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy w terminie uzgodnionym pisemnie (forma pod rygorem nieważności) z Przedstawicielem Zamawiającego. Nadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszerzonego Serwisu Wykonawcy oznaczonego kodem PSP5, który wykonywany będzie dla każdego Agregatu zamiennie w przedziale pomiędzy 3450 mth a 3750 mth lub co 6 miesięcy oraz po wykonanych remontach lub naprawach.
- b) Czas wykonania jednego Serwisu Wykonawcy nie może być dłuższy niż 48 godzin od jego rozpoczęcia, a przegląd poszerzony oznaczony jako PSP Wykonawca wykona w ciągu 72 godzin.
- c) Termin wykonania zamówień jednostkowych - potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego data dostawy będącej przedmiotem zamówienia jednostkowego.

**Jest:**

**VII. Termin wykonania zamówienia.**

2. Ustala się następujące terminy wykonania zobowiązań:

- a) Serwis Wykonawcy oznaczonych kodami PS1, PS3, PS7 oraz PS9 poszczególnych Agregatów Wykonawca wykonywać będzie cyklicznie, po przepracowaniu każdorazowo przez każdy z nich, nie mniej niż 1 150 [jeden tysiąc sto pięćdziesiąt] motogodzin i nie więcej niż 1 200 [jeden tysiąc dwieście] motogodzin pomiędzy serwisami, z tym, że pierwszy Serwis Wykonawcy zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy w terminie uzgodnionym pisemnie (forma pod rygorem nieważności) z Przedstawicielem Zamawiającego. Nadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszerzonego Serwisu Wykonawcy oznaczonego kodem PSP5, który wykonywany będzie dla każdego Agregatu zamiennie w przedziale pomiędzy 3450 mth a 3750 mth lub co 6 miesięcy oraz po wykonanych remontach lub naprawach.

- b) Czas wykonania jednego Serwisu Wykonawcy nie może być dłuższy niż 48 godzin od jego rozpoczęcia, zaś przegląd PS1 oraz przegląd poszerzony oznaczony jako PSP Wykonawca wykona w ciągu 72 godzin.
- c) Termin wykonania zamówień jednostkowych - potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego data dostawy będącej przedmiotem zamówienia jednostkowego.

**Było:**

**XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
1	Cena (brutto) (C)	95%
2	Termin wykonania danego Serwisu Wykonawcy oznaczonego symbolami PS1, PS3, PS7 i PS9	5%

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

**a) cena (waga 95 %) – w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:**

$$C = \frac{\text{Cena najniższa spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert}}{\text{Cena w ofercie badanej}} \times 100\% \times 95 \text{ pkt}$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena”, to 95 pkt.

**b) Termin wykonania danego Serwisu Wykonawcy oznaczonego symbolami PS1, PS3, PS7 i PS9 (waga 5%):**

Wymagany maksymalny termin wykonania Serwisu Wykonawcy to 48 godzin od jego rozpoczęcia.

**Zakres punktacji:**

0 pkt – termin wykonania Serwisu Wykonawcy powyżej 48 godzin i nie przekraczający 48 godzin od jego rozpoczęcia

5 pkt – termin wykonania Serwisu Wykonawcy do 48 godzin od jego rozpoczęcia

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium, to 5 pkt.

**c) Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych ofert będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:**

$$O = T + C$$

O – łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 100 pkt)

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 95 pkt)

T – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania danego Serwisu Wykonawcy oznaczonego symbolami PS1, PS3, PS7 i PS9”, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 5 pkt)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.

**jest:**

**XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
1	Cena (brutto) (C)	95%
2	Termin wykonania danego Serwisu Wykonawcy oznaczonego symbolami PS3, PS7 i PS9	5%

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

**a) cena (waga 95 %) – w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:**

$$C = \frac{\text{Cena najniższa spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert}}{\text{Cena w ofercie badanej}} \times 100\% \times 95 \text{ pkt}$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena”, to 95 pkt.

**b) Termin wykonania danego Serwisu Wykonawcy oznaczonego symbolami PS3, PS7 i PS9 (waga 5%):**

Wymagany maksymalny termin wykonania Serwisu Wykonawcy to 48 godzin od jego rozpoczęcia.

**Zakres punktacji:**

0 pkt – termin wykonania Serwisu Wykonawcy powyżej 48 godzin i nie przekraczający 48 godzin od jego rozpoczęcia

5 pkt – termin wykonania Serwisu Wykonawcy do 48 godzin od jego rozpoczęcia

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium, to 5 pkt.

**c) Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych ofert będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:**

$$O = T + C$$

O – łączna ilość punktów przyznana badanej ofercie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 100 pkt)

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 95 pkt)

T – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania danego Serwisu Wykonawcy oznaczonego symbolami PS3, PS7 i PS9”, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (maksymalnie 5 pkt)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.

**Było:**

**XV. Opis przygotowania oferty**

1.16 Oznakowane następująco: Koperta powinna zostać opatrzona napisem:

Nazwa (firma)

Adres wykonawcy

"EKO DOLINA" Sp. z o. o.  
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99  
84-207 Koleczkowo

**„PRZETARG - Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o. o. w Łężycach - oferta - nie otwierać przed dniem 12 listopada 2014r. godz. 14:30”.**

**Jest:**

**XV. Opis przygotowania oferty**

1.16 Oznakowane następująco: Koperta powinna zostać opatrzona napisem:

Nazwa (firma)

Adres wykonawcy

"EKO DOLINA" Sp. z o. o.  
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99  
84-207 Koleczkowo

**„PRZETARG - Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o. o. w Łężycach - oferta - nie otwierać przed dniem 14 listopada 2014r. godz. 14:30”.**

**Było:**

**XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**1. Oferty należy składać w:**

siedzibie zamawiającego pocztą

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

lub osobiście: w budynku administracyjnym – Kancelaria (parter) – adres jak wyżej **do dnia 12.11.2014r. do godz. 14:00**

Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Zamawiającego niezwłocznie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**2. Miejsce otwarcia ofert:**

w siedzibie zamawiającego

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

**dnia 12.11.2014r. o godz. 14:30**

**Jest:**

**XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**1. Oferty należy składać w:**

siedzibie zamawiającego pocztą

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

lub osobiście: w budynku administracyjnym – Kancelaria (parter) – adres jak wyżej **do dnia 14.11.2014r. do godz. 14:00**

Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Zamawiającego niezwłocznie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**2. Miejsce otwarcia ofert:**

w siedzibie zamawiającego

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

dnia **14.11.2014r. o godz. 14:30**

**Było:**

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

**2. Warunki realizacji zamówienia.**

2.6 Wykonawca, w czasie przeglądu PS 1, jest zobowiązany do wykonania dodatkowych czynności obejmujących pełną rewizję i ocenę obiegu olejowego silników.

**Jest:**

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

**2. Warunki realizacji zamówienia.**

2.6 Wykonawca, w czasie przeglądu PS 1, jest zobowiązany do wykonania oceny stanu technicznego systemu smarowania silnika oraz turbosprężarek zgodnie ze specyfikacją prac serwisowych.

W trakcie oceny systemu oleju smarowego Wykonawca wykona w szczególności:

- a) Sprawdzenie głównej pompy olejowej;
- b) Sprawdzenie zaworów upustowych lub oleju smarowego (jeżeli stwierdzone zostaną wady to je usunie - wymieni zawory upustowe lub sprężynki ustalające poziom jego otwarcia);
- c) Sprawdzenie głównych rurociągów olejowych;
- d) Sprawdzenie rurociągów karteru;
- e) Sprawdzenie rurociągów olejowych turbosprężarek;
- f) Sprawdzenie równomierności rozdziału oleju smarowego.

**Było:**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy**

1. Łączna cena brutto

..... PLN

w tym:

- a) za dostawę materiałów oraz części eksploatacyjnych do serwisów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego:

..... PLN netto

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena netto w PLN <sup>1</sup>
1	Olej smarny	dm <sup>3</sup>	208	
2	Filtr oleju 199395B	szt.	3	

3	Filtr odpowietrzenia karteru CCV55222-08	szt.	1	
4	Wstępny filtr powietrza	szt.	1	
SUMA <sup>2</sup> :				

<sup>1</sup> – ceny netto podane za wymienione w tabeli materiały obowiązywać będą przez cały okres wykonywania umowy

<sup>2</sup> - do przeniesienia do lit. a) powyżej: cena netto za dostawę materiałów oraz części eksploatacyjnych do serwisów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego

Zobowiązujemy się wykonać dany Serwis Wykonawcy oznaczony symbolem PS1, PS3, PS7 i PS9 w terminie .....od jego rozpoczęcia<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Maksymalny termin wykonania Serwisu Wykonawcy to 48 godzin od jego rozpoczęcia

**Jest:**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz ofertowy**

2. Łączna cena brutto

..... PLN

w tym:

b) za dostawę materiałów oraz części eksploatacyjnych do serwisów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego:

..... PLN netto

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena netto w PLN <sup>1</sup>
1	Olej smarny	dm <sup>3</sup>	208	
2	Filtr oleju 199395B	szt.	3	
3	Filtr odpowietrzenia karteru CCV55222-08	szt.	1	
4	Wstępny filtr powietrza	szt.	2	
SUMA <sup>2</sup> :				

<sup>1</sup> – ceny netto podane za wymienione w tabeli materiały obowiązywać będą przez cały okres wykonywania umowy

<sup>2</sup> - do przeniesienia do lit. a) powyżej: cena netto za dostawę materiałów oraz części eksploatacyjnych do serwisów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego

**Zobowiązujemy się wykonać dany Serwis Wykonawcy oznaczony symbolem PS3, PS7 i PS9 w terminie .....od jego rozpoczęcia<sup>3</sup>.**

<sup>3</sup> Maksymalny termin wykonania Serwisu Wykonawcy to 48 godzin od jego rozpoczęcia

**Zobowiązujemy się wykonać Serwis Wykonawcy oznaczony symbolem PS1 oraz serwis rozszerzony oznaczony symbolem PSP w terminie do 72 godzin.**

**Było:**

W załączniku nr 6 wzór umowy:  
w §2 ust.3 lit. b)

- b) Czas wykonania jednego Serwisu Wykonawcy nie może być dłuższy niż .....<sup>1</sup> godzin od jego rozpoczęcia, a przegląd poszerzony oznaczony jako PSP Wykonawca wykona w ciągu 72 godzin.

**Jest:**

W załączniku nr 6 wzór umowy:  
w §2 ust.3 lit. b)

- b) Czas wykonania jednego Serwisu Wykonawcy nie może być dłuższy niż .....<sup>2</sup> godzin od jego rozpoczęcia, zaś przegląd PS1 oraz przegląd poszerzony oznaczony jako PSP Wykonawca wykona w ciągu 72 godzin.

**Było:****Załącznik nr 8**

**Wykaz materiałów i części dostarczanych przez Wykonawcę do każdego z przeglądów serwisowych wykonywanego przez pracowników Zamawiającego.**

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1	Olej smarny	dm <sup>3</sup>	208
2	Filtr oleju 199395B	szt.	3
3	Filtr odpowietrzenia karteru CCV55222-08	szt.	1
4	Wstępny filtr powietrza	szt.	1

**Jest:****Załącznik nr 8**

**Wykaz materiałów i części dostarczanych przez Wykonawcę do każdego z przeglądów serwisowych wykonywanego przez pracowników Zamawiającego.**

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1	Olej smarny	dm <sup>3</sup>	208
2	Filtr oleju 199395B	szt.	3
3	Filtr odpowietrzenia karteru CCV55222-08	szt.	1
4	Wstępny filtr powietrza	szt.	2

**Ponadto zmianie odpowiednio ulega treść załącznika nr 9 do SIWZ i przybiera formę wskazaną w opublikowanym na stronie Zamawiającego pliku „Nowe Edytowalne zał. nr 1-5B,9”.**

Podpis Zamawiającego:

PREZES ZARZĄDU

Cezary M. Kubowski

<sup>1</sup> Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy

<sup>2</sup> Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z treścią oferty Wykonawcy