

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z montażem instalacji do produkcji wody lodowej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.), dalej zwana „ustawa Pzp”, Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści (pisownia oryginalna):

W dniu 27.05.2019r. na stronie Zamawiającego zostały umieszczone odpowiedzi na pytania dot. **OZP-P/11/2019/Chłód – Dostawa wraz z montażem instalacji do produkcji wody lodowej.**

1. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 25. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym do przesyłu wody lodowej zostaną użyte nowe rurociągi, które zostaną wykonane obok istniejących rurociągów (rurociągi doprowadzające ciepło do central went.) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym do przesyłu wody lodowej zostaną zaprojektowane i wykonane nowe rurociągi.

2. Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie pytania nr 26. Sugerując się danymi zawartymi w kartach katalogowych central istnieje obawa dla Wykonawcy, że dla wysokich temperatur oraz wysokich wilgotności powietrza zewnętrznego, moce chłodnicze wymienników w centralach mogą okazać się zbyt małe. Nawet korzystając z odzysku chłodu na wymiennikach central, istnieje ryzyko nieosiągnięcia temp. 16-20°C w kabinach sortowniczych. Czy Zamawiający może przychylić się do prośby i załączyć ten wymóg?

Odpowiedź Zamawiającego: W okresie wysokich temperatur powietrza zewnętrznego oraz dużej wilgotności temperatura powietrza wylotowego z central klimatyzacyjnych będzie nie mniejsza niż 8 st. C **w stosunku do temperatury powietrza wlotowego.** Na przykład przy temperaturze zewnętrznej ok. 30 st. C temperatura powietrza wylotowego będzie nie większa niż 22 st. C.

Podpis Zamawiającego

PREZES DU
Cezary Jakubowski