Dobór linii

OBLICZENIA I DOBÓR LINII nn-0,4kV																	
								LINIA ZASILAJĄCA									
								Typ linii			kxIn< 1,45xIdd		Obciążal.		Spadek napięcia		
L.p.	Nazwa odbioru	Moc zainst.	Współcz. WJ	Moc szytowa	Współcz. Mocy	Prąd oblicz.	Prąd bezp.	typ	przekrój	ϰ	kxIn	1,45xIdd	Długotrw.	Długość linii	Psxl śr	DU-cz.	DU
-	-	kW	-	kW	-	A	A	-	mm2	-	A	A	A	m	kWxm	V	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	RG(kontener)	30	0,67	20	0,85	34,0	35	YKXS	10	55	56	88,45	61	60	1200,0	1,36%	1,36%