



Eko Dolina



ISO 14001



Firma Bliska
Środowisku

l.dz./...../ OWP-P/07/2013/GEN

Łężyce, 2013-04-03

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 034-054246dnia 16.02.2013r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łęczycach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie nr 1.

Prosimy o informację czy wymiana wkładu chłodnicy międzystopniowej ma być uwzględniona w cenie remontu średniego? W załączniku nr 8 do SIWZ pkt. 1.16 wymiana wkładu chłodnicy międzystopniowej jest wymieniona w zakresie prac wymaganych do przeprowadzenia remontu, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy) wymiana chłodnic międzystopniowych oraz remont średni są wyszczególnione jako odrębne pozycje cenowe.

Pytanie nr 2.

Prosimy o informację czy przegląd techniczny generatora może zostać wykonany na miejscu instalacji (Załącznik nr 8 do SIWZ pkt. 1.18), gdyż wyszczególniony zakres prac nie wymaga prac warsztatowych.

Pytanie nr 3.

Firma [...] w nawiązaniu do zapisu SIWZ punkt VIII. 2.a:

„Wykonawca musi wykazać wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi serwisowo - remontowe w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dla zadania remontowego – remont średni bądź główny minimum dwóch silników Waukesha zasilanych paliwami gazowymi o mocy nie niższej niż 300 kW każdy oraz regenerację przynajmniej 48 sztuk głowic cylindrowych do silników Waukesha zasilanych paliwami gazowymi, a dla zadania serwisu bieżącego – serwis okresowy (minimum po 5 serwisów dla każdego silnika) przynajmniej dwóch silników Waukesha zasilanych paliwami gazowymi, o mocy nie niższej niż 300 kW każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi serwisowe w tym okresie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, protokoły odbioru bez uwag). Zamawiający zaznacza, że kopie faktur lub umów nie będą traktowane, jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.”

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu – Cezary Jakubowski,

Zwraca się z następującym pytaniem:

Pytanie – Czy Zamawiający dopuszcza złożenie referencji na silniki inne niż Waukesha?

Odpowiedzi Zamawiającego:

ad.1

Wykonawca wypełniając Formularz Ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) i podając cenę netto i brutto w ofercie za wykonanie całego zamówienia, musi uwzględnić wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia, tj.: serwisy PS2, PS4, PS6, PS8, PS10, PS12, remont średni (RŚ) wszystkich dwóch zespołów prądotwórczych (w tym PSO), czyszczenie z nagaru 48 komór spalania i wymianę dwóch chłodziaczy międzystopniowych. Suma cen ww. elementów będzie stanowiła cenę ofertową za cały przedmiot zamówienia.

Wymiana dwóch chłodziaczy będzie stanowiła element remontu średniego, ale musi zostać skalkulowana osobno i nie powinna być uwzględniona w cenie samego remontu średniego [lit. e) zał. nr 1 do SIWZ].

ad.2

Przebieg techniczny generatora może zostać wykonany na miejscu instalacji jeżeli Wykonawca stwierdzi, że jego zakres nie wymaga prac warsztatowych.

ad.3

Zamawiający nie dopuszcza złożenia referencji na inne silniki niż Waukesha.

Podpis Zamawiającego:

PREZES Zarządu

Cezary Jakubowski