

Opis zakresu przeglądu

Brama szybkobieżna, zwijana

1. Sprawdzenie stanu technicznego płaszcza bramy
2. Sprawdzenie stanu technicznego prowadnic i balkonu
3. Sprawdzenie układu elektrycznego
4. Sprawdzenie stanu wyłączników krańcowych
5. Sprawdzenie stanu wyłączników zabezpieczających
6. Sprawdzenie stanu zawiasów mocujących
7. Sprawdzenie stanu zamocowania bramy
8. Regulacja układu elektrycznego
9. Regulacja wyłączników krańcowych
10. Regulacja wyłączników zabezpieczających
11. Sprawdzenie naciągu płaszcza
12. Sprawdzenie poprawności działania opcji elektrycznych
13. Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany zasadniczych części

Silnik i osprzęt

1. Kontrola zamocowania silnika
2. Kontrola zabezpieczenia silnika na wale (włącznie z pozycją pióra)
3. Kontrola funkcyjności sterowania awaryjnego (łańcuszek/odblokowanie/korba – wg typu silnika)
4. Kontrola wszystkich kabli (kabel spiralny, kable połączeniowe, kabel doprowadzający, ...)
5. Kontrola ustawienia pozycji końcowych (wyłączników krańcowych)
6. Test funkcyjności zdalnego sterowania (O ile zainstalowano do bramy)
7. Test funkcyjności listwy bezpieczeństwa (O ile zainstalowano do bramy)
8. Test funkcyjności styku drzwi wejściowych (O ile zainstalowano do bramy)
9. Test funkcyjności fotokomórek (O ile zainstalowano do bramy)